



Nr.Inreg.102 / 18.02.2026

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE,
PRIMARIA RAZVAD**

Va informam ca pe data de 18.02.2025, s-a intrerupt furnizarea apei potabile, in comuna Razvad, datorita lipsei energiei electrice.

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/opriri-apa/arhiva-opriri-apa.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca echipele noastre depun toate eforturile necesare, pentru a reduce la minimum intervalul orar in care consumatorii sunt afectati de aceasta intrerupere a furnizarii apei potabile.

Cu consideratie,

***Serviciul Productie Dispecerat,
Ing. LUPU Calin***