



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Nr. Inreg.794 / 28.09.2022

CATRE ,

**CONSILIUL JUDETEAN AL JUDETULUI DAMBOVITA,
PREFECTURA JUDETULUI DAMBOVITA,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA,
I.S.U. BASARAB I AL JUDETULUI DAMBOVITA,
LABORATOR APA TARGOVISTE
PRIMARIA BREZOAEE**

**Fax: 0245 212 230;
Fax: 0245 211 334;
Fax: 0245 611 067;
Fax: 0245 634 020;
Fax: 0245 631 472;
Fax: 0245 658 070**

*Va informam ca s-a intrerupt alimentarea cu apa in comuna **Brezoele**, in data de **28.09.2022** incepand cu ora **09:30** din cauza intreruperii energiei electrice la statia de pompare (avarie SC Electrica).*

Se recomanda ca la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata si emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile, sa nu se foloseasca apa pentru consumul uman, decat dupa limpezirea si fierberea apei timp de 10 minute.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe site-ul Companiei de Apa Targoviste Dambovita, la adresa : catd.ro/index.php/comunicare/opriri-apa/arhiva-opriri-apa.

Compania de Apa isi cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Cu consideratie,

*Serviciul Productie Dispecerat,
Sing.Suica Adrian*